



УТВЕРЖДАЮ:  
Технический директор ООО "ГАЗОВЫЕ  
МАШИНЫ"  
С.В. Коротков

СОГЛАСОВАНО:  
ВХОД ГАЗА  
(Ду65 под приварку)

ВЫХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ  
(Фланец Ду65)

ВХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ  
(Фланец Ду65)

1. Цвет окраски - синий RAL 5005
2. В местах входа и выхода воздуха обеспечить расстояние до ближайших объектов не менее 800 мм
3. Строповку допускается производить только за штатные рым петли
4. В контейнерную электростанцию могут быть внесены незначительные изменения, не влияющие на ее работоспособность, вызванные постоянным улучшение выпускаемого оборудования
5. Выхлопные трубы и глушители при работе могут нагреваться до температуры 600 градусов. Материалы газоходов должны соответствовать этим температурам
6. Расчетный максимальный вес 12 500 кг

				КГПУ-500-Т400-ЗРН-ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Газопоршневая электростанция	Лит.	Масса	Масштаб
		Серожкина						1:25
Провер.						Лист	1	Листов
Нач. КБ						1		1
Нач. отд.						ГАЗОВЫЕ МАШИНЫ		
Н.контр.						Габаритный чертеж		
Утв.		Коротков				Формат А1		